Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «29» сентября 2026 г., 54260061000223376566
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Искитиму и Искитимскому району) Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» октября 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2609/145-54/208-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гагарина, дом 18

(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 29 » сентября 2026 г., № 2609/145-54/208-ВО/Р, учетный номер проверки 54260061000223376566.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Цыплакова Анна Валерьевна – инспектор ОНДиПР УНДиПР (по городу Искитиму и Искитимскому району) Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Искитима и Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, р-н Искитимский, с Новолокти, ул Школьная, Дом 10

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НОВОЛОКТИ" ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5443113972, адрес регистрации юридического лица: 633241, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСКИТИМСКИЙ, С. НОВОЛОКТИ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.10

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» октября 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «15» октября 2026 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний систем противопожарной защиты, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дпльнейшей эксплуатации. Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский район, с. Новолокти, ул. Школьная, дом 10

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить ежегодное проведение испытаний систем противопожарно защиты ,эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дпльнейшей эксплуатации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы, подтверждающие проведения испытаний систем противопожарной защиты, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дпльнейшей эксплуатации

2. В актовом зале (по совмещению столовая) применены декоративно-отделочные материалы (отделка стен) с более высоким показателем чем Г1, В1,Д2, Т2 согласно таблице № 29 "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов.. Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский район, с. Новолокти, ул. Школьная, дом 10

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Демонтаж декоративно-отделочных материалов (отделка стен) с более высоким показателем чем Г1, В1,Д2, Т2 согласно таблице № 29 "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением плкрытий полов спортивных рен спортивных сооружений и полов танцевальных залов.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документ, подтверждающий демонтаж декоративно-отделочных материалов (отделка стен) с более высоким показателем чем Г1, В1,Д2, Т2 согласно таблице № 29 "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением плкрытий полов спортивных рен спортивных сооружений и полов танцевальных залов.

3. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен в актовом зале. Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский райое, с. Новолокти, ул. Школьная, дом 10

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить хранение на объекте защиты документации, подтверждающей класс пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен в актовом зале
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документацию, подтверждающую класс пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен в актовом зале

Инспектор ОНДиПР УНДиПР (по городу Искитиму и Искитимскому району) Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Искитима и Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору) Цыплакова Анна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00CB7436875220 5AFE6E597EA573F24FD4
Владелец Цыплакова Анна Валерьевна
Действителен с 07.04.2026 по 01.07.2027

подпись

Цыплакова Анна Валерьевна - Инспектор ОНДиПР УНДиПР (по городу Искитиму и Искитимскому району) Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Искитима и Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83834326015, e-mail: cyplakovaav@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

15.10.2026

Директор [подпись] /Н.Г. Воронова/